



## ALcontrol AB

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28  
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Ackred. nr 1006  
Provning  
ISO/IEC 17025



## RAPPORT

Sida 1 (1)

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

## Rapport Nr 17478957

Uppdragsgivare

Ekonomiska föreningen S:t Anna  
Mattias Lindgren

Odenstomta Lövdalen 1  
610 33 VIKBOLANDET

Avser

**Dricksvattenkontroll****Råvatten för dricksvattenproduktion**

Anläggning : Ek.För. S:t Anna Skärgård  
Provplats : Råvatten: Se märkning  
Analysomfattning : Mikrobiologisk

**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2017-12-21	Ankomstdatum	: 2017-12-21
Provtagningsstidpunkt	: 1110	Ankomsttidpunkt	: 1640
Temperatur vid provtagning	: 4 °C	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provets märkning	: Råvatten	Ansättningsdatum	: 2017-12-21
Provtagare	: Mattias Lindgren		

**Analysresultat**

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d	20		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2017-12-27

Rapporten har granskats och godkänts av

Gudrun Ahlinder  
Analysansvarig

Kontrollnr 4289 2164 5922 1109

Kopia sänds till

miljo@soderkoping.se